

УТВЕРЖДАЮ:



Заместитель главного инженера  
ПАО «Газпром газораспределение  
Ростов-на-Дону»

Абрамович С. П.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № 00-11-00000000000033  
от 28.06. 2016 г.**

Технические условия на присоединение выданы: Колхозу имени Мясникова  
Системы газопотребления: комплекс жилых и общественных зданий, расположенных в  
восточной части с.Чалтырь Мясниковского района Ростовской области  
Основание для выдачи: заявление №00-11-0006 от 27.06.2016 г.  
Характеристика газифицируемого объекта: Существующего  
Срок подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к  
газораспределительной сети 2017 г.  
Назначение использования газа: пищеприготовление, отопление, горячее водоснабжение  
Характеристика предполагаемого к установке газоиспользующего оборудования:  
Устанавливаемое оборудование: ПГ-4 – 80 шт., котел настенный 24 кВт – 80 шт.  
Суммарная мощность: - Гкал/год Максимальный часовой расход газа: **286 м<sup>3</sup>/ч**  
Годовой расход газа: - тыс.м<sup>3</sup>/год Расход условного топлива 0,145 (тыс. т.у.т./год)  
Подключение выполнить к газопроводу: Г1, подземный, Ду 325\*8,0 на юго-восточной  
окраине с. Чалтырь Ростовской области, принадлежит обществу  
Технические характеристики газопровода в точке подключения:  
Точка подключения: Г1, подземный, Ду-325 определить при проектировании.  
Материал трубы: СТАЛЬ Тип изоляции: ВУС  
Тип прокладки: подземный Диаметр: 325\*8,0  
Давление газа в точке подключения:  
максимальное расчетное: 1,2 МПа среднефактическое: 1,1 МПа  
Глубина заложения в точке врезки: 1 м

**Срок действия технических условий на присоединение – 36 месяцев с момента выдачи  
до согласования проектной документации.**

**Иные условия:**

1. Осуществить приемку в эксплуатацию законченного строительством объекта в соответствии с требованиями СП 62.13330.2011. Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 (утв. Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 №780) с участием представителя филиала ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в с. Чалтырь.
2. Проект выполнить специализированной проектной организацией. Проектная документация должна соответствовать с требованиями СП 62.13330.2011. Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 (утв. Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 №780), и других нормативных документов. Согласовать проект в ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в г. Ростове-на-Дону и в филиале ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в с. Чалтырь.
4. Организовать учет газа согласно требований Правил учета газа утвержденных Приказом Минэнерго России от 30.12.2013 N 961.

**Начальник управления по эксплуатации  
газораспределительных систем**



**Пилиugin А.П.**