



**Правительство
Ростовской области
Министерство транспорта
Ростовской области**

ул. Нижегородская, д. 20/11
г. Ростов-на-Дону, 344019
тел. (863) 295-53-59,
факс (863) 253-95-76
mintrans@donland.ru

Директору
АО «Гипрониигаз»

А.Н. Гупенко

18.10.2018 № 15.4/2458
на № _____ от _____

Технические условия

Министерство транспорта Ростовской области выдает технические условия АО «Гипрониигаз» по объекту: «Газификация ДНТ «Ореховая Роща», расположенное по адресу: п. Темерницкий, Аксайский район, Ростовская область», в части параллельного прохождения газопровода высокого давления с автомобильной дорогой общего пользования регионального значения «Северный обход г. Ростова-на-Дону» на участке х. Щепкин – а/д «г. Ростов-на-Дону – сл. Родионово-Несветайская – г. Новошахтинск» с подъездом к а/д «г. Ростов-на-Дону – ц.у. КСП «Темерницкое» на км 15, I категории, (точное место параллельного прохождения уточняется проектом), при выполнении следующих условий:

1. Параллельное прохождение газопровода предусмотреть на расстоянии не менее 85 метров от края проезжей части автомобильной дороги.
2. Пересечение съездов с автодороги проектировать под прямым углом, закрытым способом в защитном кожухе.
3. Проектирование длины защитного кожуха при пересечении съездов автодороги не менее ширины подошвы насыпи автодороги плюс 5 м с каждой стороны, или 5 м от наружной бровки кювета.
4. Глубина заложения газопровода при пересечении съездов автодороги в зависимости от способа пересечений автодороги, но не менее 1,5 метра от высотной отметки подошвы насыпи (или дна кювета) до высотной отметки верха защитного кожуха.
5. В охранную зону газопровода не должны попасть автопавильоны, примыкания и пересечения второстепенных дорог.
6. В проекте предусмотреть съёмку охранной зоны газопровода (с выделением её) плюс 10 метров.
7. В проекте должно быть указано точное место параллельного прохождения автодороги (км+м) согласованное с начальником Западного территориального

отдела организации дорожных работ министерства транспорта Ростовской области 8(863) 295 54 19.

8. Согласовать пересечения с автодорогами находящимися в муниципальной собственности или внутрихозяйственными – с собственниками этих автодорог.
9. Проект согласовать с министерством транспорта Ростовской области.

Срок действия технических условий один год с момента подписания.

Заместитель министра



А.В. Колбин