



**Общество с ограниченной
ответственностью
«Газпром трансгаз Краснодар»**

(ООО «Газпром трансгаз Краснодар»)

ул. им. Дзержинского, д.36, Краснодар
Краснодарский край, Российская Федерация, 350051
тел. приемной: (861) 224-08-68, (861) 213-19-82, (861) 213-19-02
тел. канцелярии: (861) 213-19-46, факс: (861) 213-19-06
e-mail: adm@tgk.gazprom.ru, www.krasnodar-tr.gazprom.ru
ОКПО 80169546, ОГРН 1072308003063, ИНН 2308128945, КПП 997250001

28.08.2017г. № 02/0240-11/1007
на № _____ от _____

Директору Ростовского филиала
АО «Гипрониигаз»

А.Н. Гупенко

Начальнику Ростовского ЛПУМГ
ООО «Газпром трансгаз Краснодар»

С.В. Кизиму

Технические условия на пересечение

Технические условия

На пересечение проектируемым стальным газопроводом высокого давления по объекту «Газификация ДНТ «Ореховая Роща», расположенное по адресу: п.Темерницкий, Ростовская область» с действующими коммуникациями ООО «Газпром трансгаз Краснодар»:

- магистральный газопровод «Аксай – Таганрог» Ду 700 Р_{пр} 5,4 МПа на км 12,4 (III категория);
- вдольтрассовая ВЛ-10 кВ.

1. Проектирование и строительство выполнить в соответствии с требованиями СП 36.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85* Магистральные трубопроводы», «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ).
2. Перед началом работ фактическое местоположение и глубину заложения коммуникаций в месте пересечения определить совместно с представителями Ростовского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Краснодар».
3. В месте пересечения с действующим магистральным газопроводом проектируемый газопровод высокого давления проложить методом ННБ ниже на расстоянии в свету по вертикали не менее 3 м между нижней образующей действующего магистрального газопровода и верхней образующей проектируемого газопровода, а пересечение выполнить под углом не менее 60°.
4. В рабочей документации обозначить место пересечения проектируемым газопроводом высокого давления действующего магистрального газопровода нанесением следующей надписи: «Внимание! Осторожно! Газопровод

высокого давления, $P_{пр}=5,4$ МПа! Производство работ в охранной зоне газопровода без письменного разрешения филиала ООО «Газпром трансгаз Краснодар» Ростовское ЛПУМГ (346720 Ростовская область, г. Аксай, ул. Западная 35, тел. (86350) 3-22-23, 3-23-14, (863) 265-86-85) и без его представителя ЗАПРЕЩАЕТСЯ».

5. Место пересечения действующего магистрального газопровода обозначить указательными знаками согласно СТО Газпром 2-3.5-454-2010 «Правила эксплуатации магистральных газопроводов».
6. Предусмотреть мероприятия по безопасности и сохранности действующего магистрального газопровода при производстве работ в его охранной зоне в соответствии с ВСН-51-1-80 «Инструкция по производству строительных работ в охранных зонах магистральных трубопроводов».
7. Все работы в охранной зоне магистрального газопровода (по 25м в обе стороны от оси газопровода) выполнять по письменному разрешению на производство работ в охранной зоне и в присутствии представителя Ростовского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Краснодар».
8. Пересечение проектируемым газопроводом высокого давления действующей ВЛ-10 кВ выполнить методом ННБ в створах опор №250-№251. Угол пересечения принять близким к 90°.
9. Предусмотреть защиту подземных частей опор действующей ВЛ-10 кВ, ограничивающих пролет пересечения, от возможного выноса опасного потенциала на газопровод.
10. При проектировании руководствоваться требованиями ПУЭ 7 изд., п.2.5.288, табл. 2.5.40.
11. Работы в охранной зоне ВЛ-10 кВ выполнять по письменному разрешению на производство работ в охранной зоне и в присутствии представителя Ростовского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Краснодар».
12. Для проезда техники через магистральный газопровод на период строительства предусмотреть временные переезды в местах, согласованных с Ростовским ЛПУМГ и Управлением связи ООО «Газпром трансгаз Краснодар».
13. Механизированные колонны, базы, стеллажи, стоянки механизмов и машин, склады горюче-смазочных материалов, стройматериалов, оборудования, жилые городки и т.п. расположить на расстоянии от газопроводов в соответствии с табл.4 СП 36.13330.2012 СНиП 2.05.06-85*.
14. Рабочую документацию и ППР согласовать с Ростовским ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Краснодар» (346720 Ростовская область, г. Аксай, ул. Западная 35, тел. (86350) 3-22-23, 3-23-14, (863) 265-86-85), и Краснодарским управлением ООО «Газпром газнадзор» (353000, г. Краснодар, ул. Буденного, 117/2, тел. (861) 200-57-02).

15. Один экземпляр исполнительной документации на пересечения действующих коммуникаций представить в Ростовское ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Краснодар» в течение месяца со дня окончания работ.
16. Нарушение любого пункта условий влечет за собой их аннулирование.
17. Технические условия выданы сроком на три года.

**Главный инженер – первый
заместитель генерального директора**



С.Г. Шабля